

# A N A L I Z A

## Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego Terminalu Przeladunkowo Składowego Gazu "ALEKSANDRA" w Małaszewiczach

### Sprawozdanie z ćwiczeń przeprowadzonych na Terminalu Przeladunkowo - Składowym Gazu "ALEKSANDRA" w Małaszewiczach w dniu 04 grudnia 2013 r.

Komisja Bezpieczeństwa powołana zarządzeniem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Budownictwa "TRASA" Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej realizując zapisy art. 261 ust. 3 ustawy Prawo o ochronie środowiska / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 / dokonała w listopadzie 2013 r. analizy Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego. Zgodnie z zapisami cytowanej wyżej ustawy prowadzący zakład dużego ryzyka powstania awarii przemysłowej jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy wewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego w celu jego aktualizacji i dokonania w nim ewentualnych zmian oraz przeciwiczenia jednego z wariantów sytuacji awaryjnej ujętych w planie.

Scenariusz ćwiczeń opracowano uwzględniając założenia do ćwiczeń aplikacyjnych sprawdzających założenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego jak i ćwiczeń ratowniczo - gaśniczych przeprowadzonych w listopadzie 2010 r.

Przyjęte założenia miały na celu sprawdzenie przygotowania pracowników terminalu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jak również ich postępowania w czasie ogłoszenia alarmu pożarowego.

1

- termin i miejsce ćwiczeń: 04 grudnia 2013 r. Terminal Przeladunkowo Składowy Gazu "ALEKSANDRA " w Małaszewiczach,
- rodzaj ćwiczeń: aplikacyjne i praktyczne,
- uczestnicy ćwiczeń: pracownicy terminalu i jednostki PSP ,
- temat ćwiczeń: działania ratowniczo – gaśnicze w sytuacji awarii na terminalu gazowym.

**Szczegółowy opis ćwiczeń zawarty jest w załączonym programie.**

#### Wnioski:

1. Awaria zaistniała przy stanowisku pompy i kompresora w wyniku której nastąpił wyciek a następnie zapalenie i pożar strumieniowy zostały zdefiniowane jako awaria chemiczna spowodowały powstanie zagrożenia dla ludzi i mienia.
2. Opisane zdarzenie zostało przewidziane w scenariuszu wystąpienia zdarzeń prawdopodobnych na terminalu.

3. Działania podjęte przez pracowników terminalu wykazały właściwe przygotowanie załogi do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych i dobrą umiejętność obsługi sprzętu.

**W ćwiczeniach wzięli udział jako obserwatorzy:**

1. Przedstawiciel Urzędu Gminy w Terespolu  
- Pan Władysław Kowal.
2. Przedstawiciele firmy GASPOL S.A. Terminal Gazu w Małaszewiczach  
- Pan Mariusz Smoliński  
- Pan Sławomir Rafał.
3. Dowódca JRG PSP w Małaszewiczach  
- Pan Szymon Semeniuk.
4. Kierownictwo i Członkowie Komisji Bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Przeprowadzona szczegółowa analiza Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego wykazała co następuje:

- nie dokonywano zmian w instalacji i technologii przeladunku,
- stan wiedzy dotyczącej zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków awarii przemysłowej nie uległ zmianie,
- postęp naukowo – techniczny określony w obowiązujących i dotyczących Terminalu przepisach nie uległ zmianom,

**W n i o s k i:**

1. Analiza Wewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego jak i ćwiczenia praktyczne przeprowadzone w oparciu o ujęty w planie scenariusz wykazały właściwe przygotowanie pracowników Terminalu do podjęcia skutecznych działań zmierzających do usunięcia awarii.
2. Realizacja działań ratowniczo – gaśniczych nastąpiła w realnym wymiarze siłami i środkami jakimi dysponował Terminal w dniu ich prowadzenia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

mgr inż. Dariusz Niedźwiedź